

## ДОГОВОР №91

### Техническое обслуживание пожарного водопровода

г. Москва

«31» декабря 2018 года

**Товарищество собственников недвижимости ТСЖ «Покрышкина,3»,** именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Председателя правления Леуса Игоря Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «Высота»,** именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице Генерального директора Ивановой Е.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя Техническое обслуживание пожарного водопровода по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, д.3  
1.2. Техническое обслуживание включает в себя:

---

- плановое обслуживание системы ПВ согласно Регламента (Приложение №1) к настоящему Договору.

В соответствии с требованиями настоящего Договора, СНиП, законов, действующих на территории РФ, «ЗАКАЗЧИК» обязуется создать «ПОДРЯДЧИКУ» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную Договором цену.

### 1. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость выполнения плановых регламентных работ за месяц составляет: 7400 руб. 00 коп. (Семь тысяч четыреста рублей 00 копеек), НДС-20%- не облагается.

2.2. Для расчетов за выполненные работы «ИСПОЛНИТЕЛЬ» представляет «ЗАКАЗЧИКУ» оформленные со стороны «ИСПОЛНИТЕЛЯ» акты. «ЗАКАЗЧИК» обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения актов со своей стороны оформить их, либо направить мотивированный отказ в их оформлении в письменной форме.

2.3. Оплата за выполненные работы «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» производится «ЗАКАЗЧИКОМ» не позднее пяти банковских дней с момента подписания акта и выставления счета «ИСПОЛНИТЕЛЯ».

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 3.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:

3.1.1. Систематически проводить проверки технического состояния принятого в соответствии с положениями настоящего Договора на сервисное обслуживание Оборудования и осуществлять его плановый ремонт.

3.1.2. Проводить ТО персоналом соответствующей квалификации в присутствии «ЗАКАЗЧИКА».

3.1.3. Соблюдать внутриобъектный режим, правила ТБ пожарной безопасности, действующие на объекте «ЗАКАЗЧИКА».

3.1.4. В течение всего срока действия настоящего Договора устранять своими силами и за свой счет все неисправности, возникшие в процессе эксплуатации Оборудования, в срок не позднее 48 (сорока восьми) часов с момента поступления заявки, кроме дорогостоящего, не подлежащего ремонту (приборы управления, контроллеры, щиты автоматики, приводы клапанов дымоудаления, двигатели вентиляторов и т.д.), в этом случае «ЗАКАЗЧИК» оплачивает вышедшее из строя Оборудование по отдельно выставленным счетам.

3.1.5. Вносить предложения «ЗАКАЗЧИКУ» по улучшению и модернизации системы АПС установленной на объекте.

#### 3.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется:

3.2.1. Обеспечить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» информационную поддержку в отношении правил эксплуатации Оборудования.

3.2.2. Вести учет поступления и выполнения заявок на ремонт обслуживаемого «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» Оборудования.

3.2.3. Своевременно сообщать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» о возникновении неполадок и/или неисправностях в работе установленного последним оборудования в диспетчерскую службу «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по номеру тел.: 8(967) 270-07-77- диспетчерская; 8(915)411-37-53; 8(968)773-45-34; 8(926)275-41-74;

3.2.4. Оберегать систему АПС от повреждений, обеспечить целостность пломб на установленном оборудовании;

3.2.5. Контролировать качество и объем работ проводимых «ИСПОЛНИТЕЛЕМ»;

3.2.6. Своевременно производить оплату работ, выполняемых «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» по настоящему Договору, в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора.

## **5. ФОРС-МАЖОР**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, стихийные бедствия, социальные конфликты, решения органов власти и иное, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

5.2. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договора. Она обязана также предпринять все необходимые и достаточные меры для уменьшения размера возможного ущерба, передать другой Стороне документы, заверенные соответствующими компетентными органами, подтверждающими начало и прекращение этих обстоятельств.

5.3. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

5.4. Если вышеуказанные обстоятельства длятся более 3 (трёх) месяцев, каждая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора.

## **6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть в связи с действительностью или исполнением Договора, должны разрешаться путем переговоров.

6.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 10 (Десяти) дней с момента получения претензии.

6.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

## **7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Настоящий Договор заключается на срок с «01» января 2019 года по «31» декабря 2019 года.

7.2. Действие Договора может быть прекращено по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных Договором или законом.

## **8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

8.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе для обеспечения наиболее эффективного выполнения своих обязательств по настоящему Договору привлекать третьих лиц в порядке и на условиях по своему усмотрению. При этом за «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» в полном объеме

сохраняется ответственность за надлежащее исполнение принятых на себя в соответствии с настоящим Договором обязательств.

8.2. Любая информация о финансовом положении «СТОРОН» и условиях настоящего Договора, полученная «СТОРОНАМИ» в ходе исполнения своих Обязательств по настоящему Договору будет считаться конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по соглашению «СТОРОН».

8.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны представителями обеих «СТОРОН». С момента подписания таких изменений, дополнений к настоящему Договору, они становятся его неотъемлемыми частями.

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из «СТОРОН».

**9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**  
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

<b>ТСЖ «Покрышкина,3»</b>	<b>ООО «ВЫСОТА»</b>
Адрес: 119602, г. Москва, ул. Покрышкина, д.3 ИНН/КПП 9729057080/772901001 ОГРН 1177746131562 ОКПО 0646803 р/с 40703810400330000621 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы к/с 3010181014550000411 БИК 044525411 Тел./факс 8(915)460-70-32	Юридический адрес: 129336, г. Москва, улица Челюскинская, д.9, эт.1, пом.2 ИНН/КПП 7716923147/771601001 р/с 40702810500000093406 АО "Райффайзенбанк", г. Москва Кор.сч. 30101810200000000700 БИК 044525700 ОГРН 1187746872862 ОКПО 33700089 ОКАТО 45280565000 ОКТМО 45355000000 Тел.: офис 8 499 745-66-78 Диспетчерская 8 967 270-07-77
Председатель правления  И.Г. Леус	Генеральный директор  Иванова Е.А.

## Регламент

### (Противопожарный водопровод (ПВ))

1. Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, шкафов ПК, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.
2. Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д.
3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
4. Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)
5. Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
7. Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах
9. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
10. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей

Председатель правления  
ТСЖ «Покрышкина, 3»



Леус И.Г.

Генеральный директор  
ООО «Высота»



Иванова Е.А.